

Прокуратурой района выявлены нарушения в деятельности Пестовского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» . Прокуратурой района совместно с привлечением специалистов отдела промышленной безопасности по Новгородской области Северо-Западного управления Ростехнадзора проведена проверка деятельности ресурсоснабжающей организации ООО «ТК Новгородская», в ходе которой установлено, что общество эксплуатирует опасный производственный объект 3 класса опасности, с нарушением обязательных требований промышленной безопасности:

- пуск котла проведен без указания специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию, без соответствующей записи об этом в оперативном журнале в порядке, установленном производственными инструкциями и режимными картами;
- тепловая изоляция паропровода находилась в неисправном состоянии;
- обмуровка котла в неисправном состоянии, имеет видимые повреждения (трещины);
- режим работы котла не соответствует режимной карте составленной на основе испытания оборудования и инструкции по эксплуатации;
- в ремонтный журнал не внесены сведения о выполненных ремонтных работах по котлу, примененных материалах, сварке и сварщиках, об остановке котлов на чистку и промывку;
- работники опасного производственного объекта допускаются к работе без действующего медицинского заключения;
- химикаты, вводимые для внутрикотловой обработки воды, своевременно и правильно не дозируются;
- записи в паспортах котлов о проведении очередного технического освидетельствования или диагностирования проведенных экспертной организацией, отсутствуют;
- не обеспечивается функционирование необходимых приборов и систем контроля, а именно системы автоматики.

В адрес директора ООО «ТК Новгородская» внесено представление (рассмотрено и удовлетворено), к дисциплинарной ответственности привлечено 1 должностное лицо. Нарушения устранены.